

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gnmchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты
(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ondupr@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 20/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - директору муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная
школа №31" Агибаловой Валентине Ивановне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области №20 от «05» февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 15 мин. «15» февраля 2019г. по 14 ч. 45 мин. «15» февраля 2019г. проведена внеплановая проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Ивановым Леонидом Александровичем территории, зданий, помещений МБОУ СОШ №31 г. Шахты расположенного по адресу: г. Шахты, Ростовской области, ул. Лебедева, 2

совместно с директором МБОУ СОШ №31 г. Шахты Агибаловой В.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 61	28 февраля 2020 года	
2	на объекте система противопо-	ГОСТ Р 54101-2010. Средства ав-	28 февраля	

пожарной защиты достигла предельного состояния (срока службы).	томатизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.	2020 года	
--	---	-----------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 1-м квартале 2020 года

Начальник ОНД и ПР по г. Шахты
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы
Иванов Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» февраля 2019г.



М.Л.И.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ №31 г. Шахты
Агибалова В.И.

(должность, фамилия, инициалы)



«15» февраля 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
(МБОУ СОШ № 31 г.Шахты)
346 510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная, 20
Тел. (8636) 23-03-60, 23-02-90
E-mail: school31@shakhty-edu.ru

Информация о выполнении предписания №20/1/1 МБОУ СОШ № 31 г.Шахты

Наименование проверяющего учреждения	Наименование проверяемого учреждения	Дата проверки	Тема проверки	Результаты проведенной проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4	5	6
ГУ МЧС России по Ростов.обл.	МБОУ СОШ №31 г.Шахты	15.02.2019	Внеплановая выездная	1 корпус: - на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты -на объекте система противопожарной защиты достигла предельного состояния (срока службы) 2 корпус: -противопожарные расстояния не использовать для складирования(хранения)сгораемых материалов(угля) -вынести из здания угольную котельную -здание школы обеспечить наружным противопожарным водоснабжением	1 корпус: -заключен договор с ВДПО на изготовление проекта на АПС 2 корпус: -реконструкция котельной планируется при капитальном ремонте -имеется исправный пожарный гидрант на допустимом расстоянии от здании школы



Директор

В.И.Агибалова