

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 192

«19» сентября 2019 г.

Место выдачи предписания: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная, 20

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Мусина Оксана Александровна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 31», 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная, 20.

ОГРН 1026102773795, выдано межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области от 06.11.2002г.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

Учебный корпус по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Милиционная, 20:

1. Фасад здания общеобразовательного учреждения негладкий, целостность его нарушена, местами имеются обрушения штукатурки, кирпичной кладки, что не безопасно для учащихся и является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

2. Не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите здания учреждения от проникновения грызунов, а именно – отмостка по всему периметру здания разрушена, в фундаменте здания имеются трещины (отверстия), что является нарушением п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

3. В помещениях начальных классов, лаборантской кабинета химии, в учебном кабинете химии не установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Плиточное покрытие в тамбре здания школы имеет сколы, дефекты, неровности, местами отсутствует, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5. Обеденный зал не оборудован столовой мебелью, с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

6. Для соблюдения правил личной гигиены учащимися в обеденном зале к умывальным раковинам отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

7. В обеденном зале, рядом с умывальниками, не предусмотрены установка электрополотенца (не менее двух и (или) одноразовые полотенца, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

8. В санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами не размещено мыло, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

9. В спортивном зале потолки и стены негладкие, имеются щели, трещины, деформации, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

10. В спортивном зале на светильниках отсутствует осветительная арматура, что является нарушением п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

11. При спортивном зале не предусмотрены снарядная (хранение спортивного инвентаря осуществляется в коридоре на 1 этаже здания школы), раздевальные для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

12. В учебных кабинетах №№20,21 классные доски оборудованы местным освещением – софитами, не предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

13. В учебном кабинете №14 цветы расставлены на полу возле окна, что не позволяет рационально использовать дневной свет и равномерно освещать учебное помещение и является нарушением п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

14. Классные доски (с использованием мела) в учебных кабинетах №14, №18 изготовлены из материала, не имеющего высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо не очищается влажной губкой, что является нарушением п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный корпус по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Лебедева,2:

15. Асфальтовое покрытие въездов, входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборника – разрушено, имеются ямы, выбоины, местами асфальтовое покрытие отсутствует, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

16. Твердое покрытие спортивно-игровых площадок разрушено, местами отсутствует, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

17. В помещениях начальных классов не установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
18. В санитарных узлах для мальчиков и девочек, плиточное покрытие полов имеет щели, дефекты, механические повреждения, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
19. В санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование имеет сколы, трещины и другие дефекты, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
20. В части учебных помещений вместо стульев используются скамейки, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
21. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20, температура воздуха в кабинетах №№ 21,14,7,4 спортивном зале и освещенность в кабинете №4 не соответствуют п. п. 6.2., 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
22. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2, температура воздуха в кабинетах №№ 7,13,14,11 спортивном зале и освещенность в кабинете №14 не соответствуют п. п. 6.2., 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
23. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресам: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20 и 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2, освещенность в кабинетах №№ 7,18,3,2,20,22,15,16 – здание по ул. Милиционная, 20 и освещенность в кабинетах №№ 7,2,11,10 – здание по ул. Лебедева, 2 не соответствуют п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
24. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресам: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20 и 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2 режим образовательного процесса не соответствует требованиям п.п. 10.6., 10.7., 10.8., приложению 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
25. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20 ученическая мебель, установленная в 3 «А» классе в количестве 34 единицы (80.9%) не соответствует по ростовым показателям требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
26. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2 ученическая мебель, установленная в 1 «В» классе в количестве 23 единицы (100%) не соответствует по ростовым показателям требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

Учебный корпус по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Милиционная, 20:

1. Отремонтировать фасад здания общеобразовательного учреждения. Устранить имеющиеся обрушения штукатурки, кирпичной кладки. Срок исполнения – 15.09.2021г.

2. Провести инженерно-технические мероприятия по защите здания учреждения от проникновения грызунов, а именно – восстановить разрушенную отмостку по всему периметру здания, в фундаменте здания устраниТЬ трещины (отверстия). Срок исполнения -15.09.2021г.

3. В помещениях начальных классов, лаборантской кабинета химии, в учебном кабинете химии установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Срок исполнения - при проведении капитального ремонта или реконструкции здания.

4. Провести ремонт плиточного покрытия в тамбуре здания школы. УстраниТЬ сколы, дефекты, неровности. Срок исполнения -15.09.2021г.

5. Обеденный зал оборудовать столовой мебелью, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения - 15.09.2021г.

6. Для соблюдения правил личной гигиены учащимися в обеденном зале к умывальным раковинам обеспечить подводку горячей воды. Срок исполнения – немедленно, контроль -15.09.2021г.

7. В обеденном зале, рядом с умывальниками, предусмотреть установку электрополотенца (не менее двух и (или) одноразовые полотенца. Срок исполнения –немедленно, контроль -15.09.2021г.

8. В санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами поместить мыло. Срок исполнения – немедленно, постоянно, контроль - 15.09.2021г.

9. В спортивном зале провести ремонт потолка и стен. УстраниТЬ щели, трещины, деформации. Срок исполнения - 15.09.2021г.

10. В спортивном зале светильники оборудовать осветительной арматурой. Срок исполнения – немедленно, контроль - 15.09.2021г.

11. При спортивном зале предусмотреть снарядную, раздевальные для мальчиков и девочек. Срок исполнения - при проведении капитального ремонта или реконструкции здания.

12. В учебных кабинетах №№20,21 классные доски оборудовать местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок. Срок исполнения - 15.09.2021г.

13. В учебных кабинетах цветы размещать в переносных цветочницах высотой 65-70 см или в подвесных кашпо в простенках между окнами. Срок исполнения – постоянно, контроль - 15.09.2021г.

14. Заменить классные доски (с использованием мела) в учебных кабинетах №14, №18 на классные доски, изготовленные из материала, имеющего высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, которые хорошо очищаются влажной губкой. Срок исполнения - немедленно, контроль - 15.09.2021г.

Учебный корпус по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Лебедева,2:

15. Асфальтовое покрытие въездов, входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборника - отремонтировать. УстраниТЬ ямы, выбоины. Срок исполнения - 15.09.2021г.

16. Твердое покрытие спортивно-игровых площадок отремонтировать. Срок исполнения-15.09.2021г.

17. В помещениях начальных классов установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Срок исполнения - при проведении капитального ремонта или реконструкции здания.

18. В санитарных узлах для мальчиков и девочек, провести ремонт плиточного покрытия полов. УстраниТЬ щели, дефекты, механические повреждения. Срок исполнения- 15.09.2021г.

19. Санитарные узлы оборудовать педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Заменить санитарно-техническое оборудование со сколами, трещинами и другими дефектами. Срок исполнения – немедленно, контроль - 15.09.2021г.

20. В части учебных помещений вместо стульев не использовать скамейки. Срок исполнения- постоянно, контроль -15.09.2021г.

21. Довести параметры микроклимата (температуру воздуха) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20, в кабинетах №№ 21,14,7,4 спортивном зале и освещенность в кабинете №4 до гигиенических нормативов. Срок исполнения – немедленно, контроль - 15.09.2021г.

22. Довести параметры микроклимата (температуру воздуха) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2, в кабинетах №№ 7,13,14,11 спортивном зале и освещенность в кабинете №14 до гигиенических нормативов. Срок исполнения - немедленно, контроль - 15.09.2021г.

23. Освещенность в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресам: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20 и 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2, в кабинетах №№ 7,18,3,2,20,22,15,16 – здание по ул. Милиционная, 20 и в кабинетах №№ 7,2,11,10 – здание по ул. Лебедева, 2 довести до гигиенических нормативов. Срок исполнения - немедленно, контроль - 15.09.2021г.

24. Режим образовательного процесса выполнить в соответствии с гигиеническими требованиями. Срок исполнения - немедленно, контроль - 15.09.2021г.

25. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная,20 учащихся 3 «А» класса обеспечить ученической мебелью, соответствующей ростовым показателям учеников. Срок исполнения - немедленно, контроль - 15.09.2021г.

26. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №31», расположенного по адресу: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Лебедева, 2 учащихся 1 «В» класса обеспечить ученической мебелью, соответствующей ростовым показателям учеников. Срок исполнения - немедленно, контроль - 15.09.2021г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим

законодательством: до 15.09.2021 г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устраниении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Мусина Оксана Александровна,
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил (а): «19» сентября 2019 г.

Директор МБОУ СОШ №31 г. Шахты
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Агibalова Валентина Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
« » 20 г. по адресу:

Информация о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РО в г.Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьском (с) районах

№ п/п	Наименование ОО	Предписание		Нарушение требований СанПиН	Срок исполнения	Меры по устранению
		дата	номер			
1	МБОУ СОШ №31 г.Шахты	19.09.2019	192	Учебный коридор по адресу: ул.Мичуринская, 20	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)
				Фасад здания негладкий, целостность его нарушена, местами имеются обрушения штукатурки, кирпичной кладки.		
				Асфальтовое покрытие въездов, входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников - разрушено, имеют ямы, выбоины, местами асфальтовое покрытие отсутствует.	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)
				Не проводятся инженерно -технические мероприятия по защите здания учреждения от проникновения грызунов, а именно - отмостка по всему периметру здания разрушена, в фундаменте имеются трещины (отверстия).	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)
				В помещениях начальных классов, лаборантской кабинета химии, в учебном кабинете химии не установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды.	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)
				Плиточное покрытие в тамбуре здания школы имеет сколы, дефекты, неровности, местами отсутствует.	15.09.2021	будет устранено июль 20250 г.
				Обеденный зал не оборудован столовой мебелью, с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)
				Для соблюдения правил личной гигиены учащимися в обеденном зале к умывальным раковинам отсутствует подводка горячей воды.	15.09.2021	будут устранено в июле 2020
				В спортивном зале потолки и стены негладкие, имеют щели, трещины, деформации, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)
				В спортивном зале на светильниках отсутствует осветительная арматура.	15.09.2021	при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)

При спортивном зале не предусмотраны: снарядная (хранение спортивного инвентаря осуществляется в коридоре на 1 этаже здания школы), раздельный для мальчиков и девочек.

при капитальном ремонте (проектно-изыскательская документация разрабатывается в 2019 г.)

15.09.2021

Обстановка в кабинетах №№7,18,3,2,20,22,15,16 не соответствует гигиеническим требованиям.

устранено

Ученическая мебель в 3 "А" классе в количестве 34 единиц не соответствует по ростовым показателям

15.09.2021

Футбольное поле не имеет ограждения.

15.09.2021

Учебный коридор по адресу: ул. Победы, 2

Асфальтовое покрытие высолов, входов на территорию, проездов, прилегающей к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников - разрушено, имеют ямы, выбоины, местами асфальтовое покрытие отсутствует.

В санитарных узлах для мальчиков и девочек, плиточный пол покрытие полов имеет щели, дефекты, механические повреждения.

Санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах имеет скобы, трещины и другие дефекты.

В части учебных помещений вместо стульев используются скамейки.

2020-2021 г.г.

Планируемое время устранения 2020-2021 г.г.

Температура воздуха в кабинетах №№7,13,14,11, спортивном зале и бассейнности в кабинетах №№14,7,2,11,10 не соответствует гигиеническим требованиям.

01.10.2019

Лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы накаливания заменены на энергосберегающие температурный режим соблюден

01.10.2019

Ученическая мебель в 1 "В" классе в количестве 23 единиц не соответствует по ростовым показателям

Футбольное поле и игровая площадка не имеют ограждения.

15.09.2021

при наличии средств

Директор МБОУ СОШ №31 г.Шахты

В.И. Агибалова

