



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66. Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14

E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«10» октября 2019 г.

(дата составления)

Ростовская область, г. Шахты,

проспект Победа Революции, 106-а

Таганрогский территориальный отдел по

государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления)

Мною, заместителем начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Щурковым Александром Владимировичем, служебное удостоверение ТО-08 № 0429,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесенного определения, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 31», (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 31 г. Шахты), юридический и фактический адрес: 346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. . Милиционная, 20,

1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч. 1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливно- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП):

Заверено

А.В. Щурков

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошёл очередную проверку знаний норм и правил в комиссии Ростехнадзора	ПТЭЭП п.1.4.20, 1.4.34
2.	Не произведена чистка от пыли электрооборудования ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.2.17.
3.	Светильники аварийного освещения этажей не имеют отличительного обозначения от светильников рабочего освещения	ПТЭЭП п.2.12.3.
4.	Металлические двери ВРУ-0,4 кВ не присоединены к корпусу щита при помощи отдельного ответвления.	ПТЭЭП п.2.7.6
5.	На дверях ВРУ-0,4 кВ не нанесены надпись диспетчерского наименования.	ПТЭЭП п.2.2.20

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел. (863) 252-83-11, E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотренного дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора


(подпись)

/А.В. Щурков/ 10/10.2019г.
(Ф.И.О.) (дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)


(должность)


(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

10.10.2019
(дата вручения)

Заверено



А.В. Щурков

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
(МБОУ СОШ № 31 г. Шахты)
346 510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Милиционная, 20
Тел. (8636) 23-03-60, 23-02-90
E-mail: school31@shakhty-edu.ru

**Информация о выполнении представления
от 10.10.2019 г.
МБОУ СОШ № 31 г. Шахты**

Наименование проверяющего учреждения	Наименование проверяемого учреждения	Дата проверки	Тема проверки	Результаты проведенной проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4	5	6
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗ ОР)	МБОУ СОШ №31 г.Шахты	23.09.2019 01.10.2019	Плановая проверка	1. Отсутствует ответственный и за электрохозяйство. 2. Не произведена чистка от пыли электрооборудования 3. Светильники аварийного освещения этажей не имеют отличительного обозначения от светильников рабочего освещения 4. Металлические двери ВРУ-0,4 кВт не присоединены к корпусу щита при помощи отдельного ответвления 5. На дверях ВРУ-0,4 кВт не нанесена надпись диспетчерского наименования.	1. Ответственным за электрохозяйство назначен Колесников А.А. имеющий 4 группу допуска по электробезопасности. 2. Электрооборудование очищено от пыли. 3. Светильник и промаркированы. 4. Металлическая дверь присоединена к корпусу при помощи отдельного ответвления. 5. На дверях ВРУ-0,4 кВт прикреплена надпись.

Директор



В.И.Агибалова